

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ
ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4, тел.: +7 (3532)43-08-41
e-mail: 56.fbuz@mail.ru
ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101,
тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул,
дом 73, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, Главный врач


М.Н. Назарова
21.01.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 56-00-04/00305-26.В от 21.01.2026

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИСЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622005003 ОГРН 1055602037600) тел: +7 (35351) 2-57-24, email: kisl.a56@mail.ru

2. Юридический адрес: 461701, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, АСЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН, С. КИСЛА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.35

Фактический адрес: 461701, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, АСЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН, С. КИСЛА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.35

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МО КИСЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, КОЛОНКА №2, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, АСЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН, С. КИСЛА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 39

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.01.2026 15:40

Ф.И.О., должность: Горбушина Оксана Николаевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

При отборе присутствовал(-и): Абрамов В. Л. глава Администрации муниципального образования Кислинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2026 16:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях

Протокол испытаний № 56-00-04/00305-26.В от 21.01.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №528/25-к от 2 декабря 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №70 от 19 января 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00-04/00305-1.2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	3642
2	Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	125
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС -1/80 СПУ	37032

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73
Лаборатория микробиологических исследований
Образец поступил 19.01.2026 16:40
дата начала испытаний 19.01.2026 16:50, дата окончания испытаний 21.01.2026 10:33

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:

М.В. Воронина, Техник



Конец протокола испытаний № 56-00-04/00305-26.В от 21.01.2026

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №528/25-к от 2 декабря 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №70 от 19 января 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00-04/00305-1.2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, UNICO 2100	KR 13011210069
2	Термометры технические стеклянные, ТТ ЖП исп. 4	9
3	Баня водяная многоместная, УТ-4302	110181
4	pH-метры и ионометры, pH-150MI	3642
5	Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	125
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС -1/80 СПУ	37032

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Образец поступил 19.01.2026 16:30

дата начала испытаний 19.01.2026 16:40, дата окончания испытаний 20.01.2026 10:20

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 *длина волны при определении мутности 530nm
4	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б ** Определение цветности по Cr-Co шкале, температура пробы 21° С

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73

Лаборатория микробиологических исследований

Образец поступил 19.01.2026 16:40

дата начала испытаний 19.01.2026 16:50, дата окончания испытаний 21.01.2026 10:33

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	7.00	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.5.1

Ответственный за оформление протокола:

М.В. Воронина, Техник

Конец протокола испытаний № 56-00-04/00305-26 от 21.01.2026

Протокол испытаний № 56-00-04/00305-26 от 21.01.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Юридический адрес: РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ
ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4, тел.: +7 (3532)43-08-41
e-mail: 56.fbuz@mail.ru
ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101,
тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул,
дом 73, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, Главный врач


М.Н. Назаров
21.01.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 56-00-04/00304-26.В от 21.01.2026



1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИСЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622005003 ОГРН 1055602037600) тел: +7 (35351) 2-57-24, email: kisl.a56@mail.ru

2. Юридический адрес: 461701, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, АСЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН, С. КИСЛА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.35

Фактический адрес: 461701, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, АСЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН, С. КИСЛА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.35

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МО КИСЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, КОЛОНКА №1, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, АСЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН, С. КИСЛА, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 4

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.01.2026 15:30

Ф.И.О., должность: Горбушина Оксана Николаевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

При отборе присутствовал(-и): Абрамов В. Л. глава Администрации муниципального образования Кислинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2026 16:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях

Протокол испытаний № 56-00-04/00304-26.В от 21.01.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №528/25-к от 2 декабря 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №70 от 19 января 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00-04/00304-1.2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	3642
2	Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	125
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС -1/80 СПУ	37032

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73					
Лаборатория микробиологических исследований					
Образец поступил 19.01.2026 16:40					
дата начала испытаний 19.01.2026 16:50, дата окончания испытаний 21.01.2026 10:31					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:

М.В. Воронина, Техник 

Конец протокола испытаний № 56-00-04/00304-26.В от 21.01.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»


Юридический адрес: РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ
ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4, тел.: +7 (3532)43-08-41
e-mail: 56.fbuz@mail.ru
ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101,
тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул,
дом 73, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.210E90

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, Главный врач


М.Н. Назарова
21.01.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 56-00-04/00304-26 от 21.01.2026



1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИСЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622005003 ОГРН 1055602037600) тел: +7 (35351) 2-57-24, email: kisl.a.s56@mail.ru

2. Юридический адрес: 461701, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, АСЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН, С. КИСЛА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.35

Фактический адрес: 461701, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, АСЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН, С. КИСЛА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.35

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МО КИСЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, КОЛОНКА №1, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, АСЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН, С. КИСЛА, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 4

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.01.2026 15:30

Ф.И.О., должность: Горбушина Оксана Николаевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

При отборе присутствовал(-и): Абрамов В. Л. глава Администрация муниципального образования Кислинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2026 16:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях

Протокол испытаний № 56-00-04/00304-26 от 21.01.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №528/25-к от 2 декабря 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №70 от 19 января 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00-04/00304-1.2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, UNICO 2100	KR 13011210069
2	Термометры технические стеклянные, ТТ ЖП исп. 4	9
3	Баня водяная многоступенчатая, УТ-4302	110181
4	pH-метры и ионометры, pH-150MI	3642
5	Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	125
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС -1/80 СПУ	37032

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Образец поступил 19.01.2026 16:30

дата начала испытаний 19.01.2026 16:40, дата окончания испытаний 20.01.2026 10:14

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 *длина волны при определении мутности 530nm
4	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б ** Определение цветности по Cr-Co шкале, температура пробы 21° С

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73

Лаборатория микробиологических исследований

Образец поступил 19.01.2026 16:40

дата начала испытаний 19.01.2026 16:50, дата окончания испытаний 21.01.2026 10:31

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	8,00	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.5.1

Ответственный за оформление протокола:

М.В. Воронина, Техник

Конец протокола испытаний № 56-00-04/00304-26 от 21.01.2026

Протокол испытаний № 56-00-04/00304-26 от 21.01.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Юридический адрес: РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ
ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4, тел.: +7 (3532)43-08-41
e-mail: 56.fbuz@mail.ru
ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, Главный врач


М.Н. Назарова
21.01.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00-04/00303-26.В от 21.01.2026

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИСЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622005003 ОГРН 1055602037600) тел: +7 (35351) 2-57-24, email: kista.as56@mail.ru

2. Юридический адрес: 461701, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, АСЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН, С. КИСЛА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.35

Фактический адрес: 461701, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, АСЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН, С. КИСЛА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.35

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МО КИСЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, СКВАЖИНА, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, АСЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН, С. КИСЛА

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.01.2026 15:20

Ф.И.О., должность: Горбушина Оксана Николаевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

При отборе присутствовал(-и): Абрамов В. Л. глава Администрации муниципального образования Кислинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2026 16:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №528/25-к от 2 декабря 2025 г.

Протокол испытаний № 56-00-04/00303-26.В от 21.01.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытание

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №70 от 19 января 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 56-00-04/00303-1.2-26

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	3642
2	Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	125
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС -1/80 СПУ	37032

12. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чалаевская ул, дом 73 Лаборатория микробиологических исследований Образец поступил 19.01.2026 16:40 дата начала испытаний 19.01.2026 16:50, дата окончания испытаний 21.01.2026 10:10					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:

М.В. Воронина, Техник



Конец протокола испытаний № 56-00-04/00303-26.В от 21.01.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Юридический адрес: РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ
ОКТАБРЯ, ЗД. 2/4, тел.: +7 (3532)43-08-41
e-mail: 56.fbuz@mail.ru
ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21OE90

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, Главный врач

М.Н. Назарова

21.01.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 56-00-04/00303-26 от 21.01.2026

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИСЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622005003 ОГРН 1055602037600) тел: +7 (35351) 2-57-24, email: kisl.a56@mail.ru

2. Юридический адрес: 461701, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, АСЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН, С. КИСЛА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.35

Фактический адрес: 461701, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, АСЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН, С. КИСЛА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.35

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МО КИСЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, СКВАЖИНА, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, АСЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН, С. КИСЛА

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.01.2026 15:20

Ф.И.О., должность: Горбушина Оксана Николаевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

При отборе присутствовал(-и): Абрамов В. Л. глава Администрации муниципального образования Кислинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2026 16:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №528/25-к от 2 декабря 2025 г.

Протокол испытаний № 56-00-04/00303-26 от 21.01.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №70 от 19 января 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания**9. Код образца (пробы):** 56-00-04/00303-1.2-26**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1.2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1.2:4.154-99 (издание 2012 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом (Издание 2012 года);

ПНД Ф 14.1.2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года) Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02";

ПНД Ф 14.1.2:4.182-02 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации фенолов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и ионометры, pH-150МИ	3642
2	Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	125
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС -1/80 СПУ	37032
4	Бюретка без установленного времени ожидания, Тип 1	20-013606
5	Спектрофотометры, UNICO 2100	KR 13011210069
6	Весы лабораторные электронные, НТ, НТР	081852051
7	Термометры технические стеклянные, ТТ ЖП исп. 4	9
8	pH-метры и ионометры, pH-150МИ	6143
9	Баня водяная многоместная, УТ-4302	110181
10	Анализатор жидкости, Флюорат-02-2М	3994

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям**13. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Образец поступил 19.01.2026 16:30

дата начала испытаний 19.01.2026 16:40, дата окончания испытаний 21.01.2026 10:11

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,6±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97 (издание 2018 г.)
4	Жесткость	°Ж	2,6±0,4	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
5	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 *длина волны при определении мутности 530nm

6	Сухой остаток	мг/дм ³	364±36	Не более 1000	ГОСТ 18164-72 п.3.1
7	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мг/дм ³	0,73±0,15	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
8	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б ** Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 21° С
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
9	Массовая концентрация общих фенолов	мг/дм ³	Менее 0,0005	Не более 0,1 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010г)
10	Массовая концентрация нефтепродуктов	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
11	Массовая концентрация АПАВ	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года)
Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73 Лаборатория микробиологических исследований Образец поступил 19.01.2026 16:40 дата начала испытаний 19.01.2026 16:50, дата окончания испытаний 21.01.2026 10:10					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	5,00	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.5.1

Ответственный за оформление протокола:

М.В. Воронина, Техник



Конец протокола испытаний № 56-00-04/00303-26 от 21.01.2026

